

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Savunma Sekreterliği

Sayı : B.08.0.SAS.0.35.02.00.2008/605  
Konu : Yangın Emniyet Tedbirleri

10/10/2008

GENELGE NO:  
2008 / 71

- İlgi : a) 25/12/2006 Tarih ve B.08.0.SAS.035.02.00.2006/1080 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı.  
b) 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.  
c) 03/06/2003 tarih ve B.08.0.SAS.0.35.02.00/612 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.  
d) Millî Eğitim Bakanlığının 31.12.2003 tarih ve B.08.0.SAS.0.35.02.00-2003/309 sayılı 2003/98 nolu Genelgesi.  
e) Millî Eğitim Bakanlığının 04.01.2008 tarih ve B.08.0.YTD.0.29.00.715.1/71 sayılı yazısı.  
f) Millî Eğitim Bakanlığının 15.08.2008 tarih ve B.08.0.YTD.0.29.09.00-715.1/6113 sayılı 2008/57 nolu Genelgesi.


İlgi (a) Talimat ve İlgi (c) Yönerge esasları doğrultusunda İlgi (d) Genelge ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşta ısınmaya bağlı olarak kullanılan kalorifer ve sobaların yakılması konusunda yangın emniyeti ve güvenliği yönünden alınması ve uyulması gereken hususlar bildirilmiştir.

Havaların soğuması ile birlikte ısınmaya bağlı olarak kullanılan kalorifer ve sobaların yakılmasında İlgi (a) Talimat, İlgi(b) Yönetmelik ve İlgi (c) Yönergede belirtilen hususlara uyulmaması sonucu, özellikle sobalar tutuşturulurken parlayıcı, benzin, tiner, gaz, motoryağı gibi maddelerin kullanılarak yakılması halinde yangın çıkmasına, dolayısıyla can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.

Bu nedenle okullarımızda ve kurumlarda kalorifer ve sobaların yakılmasında ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilmesi, yangın emniyeti ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığınca İlgi (e) yazı eki olarak taşra ve merkez teşkilatına gönderilen; Sıvı, Katı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazan İşletme Talimatı ile İlgi (f) Genelge esaslarına uyulması, doğalgaz kullanılan alanlara (kazan dairesi, yemekhane, çay ocağı vb.) güvenlik için gaz alarm dedektörünün konulması gerekmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşta yangın emniyet ve can güvenliği yönünden üzücü olayların yaşanmaması için sıralı amirlerce takip, kontrol ve denetleme mekanizmasının tahsis edilmesini, görevli personel tarafından konuya daima hassasiyet ve titizlik gösterilmesini önemle rica ederim.

  
Muammer Yaşar ÖZGÜL  
Bakan a.  
Müsteşar

DAĞITIM:  
A – B Planı

EĞİTİM  
%100

MEB Savunma Sekreterliği  
Beşevler Kampüsü D Blok  
Beşevler /ANKARA

Tel: 0 312 223 02 33  
0 312 413 33 01  
Faks: 0 312 222 05 32